

**室内機 15 台熱交換器交換作業
6F 電気室圧縮機交換作業
仕様書**

九段坂病院

【件名】

室内機15台熱交換器交換作業及び6F電気室圧縮機交換作業

【履行期間】

2024年10月から2024年11月まで（日程は協議の上決定すること）

【履行場所】

施設：九段坂病院・かがやきプラザ

住所：東京都千代田区九段南1丁目6-12

【作業内容】

1. FXYCP22MB 12台の室内機交換作業
2. FXYCP28MB 1台の室内機交換作業
3. FXYCP36MB 2台の室内機交換作業
4. 6F電気室圧縮機交換

【その他】

1. 作業時はブレーカーを落として作業を行う。
2. 工事中は、その間同系統の空調機は停止させる。
3. 工事車両の駐車を希望の場合は、事前申請の提出を御願ひ致します。
4. 本仕様書に定めない事項について、それを定める必要がある時は、双方協議の上定めるものとする。