

加湿モジュール
仕様書

九段坂病院

1. 調達件名及び内訳

加湿モジュール

対象：WM-VHE タイプ(15 台) ウエットマスター株式会社製

2. 目的

上記装置において、正常かつ円滑に稼働できるように、部品購入を行うことにより、常に良好な状態を維持することを目的とする。

3. 履行期間

令和 6 年内

4. 業務実施場所

国家公務員共済組合連合会九段坂病院

5. 対象（別添 1）

加湿モジュール内訳については別添 1 を参照

6. その他

(1) 工事車両の駐車を希望の場合は、事前申請の提出を御願ひ致します。

別添1

交換対象

| 系統名 | 加湿器型番 | 台数 | 枚数 |
|-----------|----------------|----|----|
| AC-1-1-B | WM-VHE130-050 | 1 | 8 |
| AC-2-1-B | WM-VHE130-081 | 1 | 8 |
| AC-2-2-B | WM-VHE100-038J | 1 | 6 |
| AC-3-2-B | WM-VHE130-070 | 1 | 8 |
| AC-3-3-B | WM-VHE130-121 | 1 | 12 |
| AC-3-4-B | WM-VHE130-036 | 1 | 8 |
| AC-5-1-B | WM-VHE65-022B | 1 | 3 |
| AC-B1-1-B | WM-VHE130-016 | 1 | 2 |
| AC-B1-2-B | WM-VHE130-220 | 1 | 30 |
| AC-B1-3-B | WM-VHE130-015B | 1 | 4 |
| AC-B1-4-B | WM-VHE130-050 | 1 | 8 |
| AC-R-1-B | WM-VHE130-379 | 1 | 48 |
| AC-R-2-B | WM-VHE100-028J | 1 | 6 |
| AC-R-3-B | WM-VHE65-028 | 1 | 3 |
| AC-R-4-B | WM-VHE130-101 | 1 | 12 |

15

166